Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 1148

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Febrero 13 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: SOP

BARRIO: Vereda Santa Isabel

LOCALIDAD: USME

UBICACION Aprox. Cra 42 Este con Clle 80 Sur

REF OPES:

TIPO DE RIESGO:

Bajo

JUSTIFICACION TECNICA:

Vias erosionadas donde se observan surcos debido a la energia de aguas lluvias
Calles sin pavimentar ni delimitar
Servicios públicos piratas

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe exigir ensayo de consolidación obligatorio para cualquier tipo de construcción

1148
000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: Enero 29/96
BARRIO: Vereda Santa Isabel
LOCALIDAD: Usme
LOCALIZACION: aprox. carrera 4z Este con Calle 80sur.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Bajo

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Vias erosionadas donde se observan surcos debido a la energia de aguas lluvias
- Calles sin pavimentar ni delimitar.
- Servicios publicos piratas

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Se debe exigir ensayo de consolidación obligatorio para cualquier tipo de construcción.

NOMBRE: Patricia Pachón Bello
PROFESION: Ingeniera. Civil
MATRICULA No.: En tramite
FIRMA:

Ley 5 de 1.969
Ing Civil
25202033 25

OPES: Oficina para la Prevención de Emergencias
FOPAE: Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias