Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 487

FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995.

FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: Departamento Administrativo de Planeación Distrital

BARRIO: Calle 66 Sur No. 74-19

LOCALIDAD: Ciudad Bolívar

UBICACION: Calle 66 Sur No. 74-19

REF. OPES: 9431739

Original Firmado por:
BERNARDO GRAU ARIAS
Director Fondo de Prevención y Atención de Emergencias
Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Intermedio por Inundación
Riesgo Intermedio por Inestabilidad

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona V-BM.
La zona presenta áreas afectadas por procesos activos de erosión, los cuales se manifiestan en cárcavas que alcanzan varios metros de profundidad. La mayoría de las cárcavas se encuentran en formaciones arcillosas y su desarrollo se debe a la falta de una adecuada capa vegetal.

La zona cuenta con servicios de energía eléctrica, no tiene servicio de telecomunicaciones, el agua es captada por medio de mangueras, alcantarillado de aguas negras (autoconstrucción) y no tiene alcantarillado de aguas lluvias ocasionando problemas en la parte baja. Vías despavimentadas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Red Vial.
Alcantarillado de Aguas Lluvias.

CT#487- 000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: Mayo 17 - Junio 5
BARRIO:
LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
LOCALIZACION: Cle 66 SUR No. 74-19
REFERENCIA OPES: 9431939

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

RIESGO INTERMEDIO POR INUNDACION
RIESGO INTERMEDIO POR INESTABILIDAD

b) JUSTIFICACION TECNICA:

ZONA V-BN
LA ZONA PRESENTA AREAS AFECTADAS POR PROCESOS ACTIVOS DE EROSION, LOS CUALES SE MANIFIESTAN EN CARCAVAS Q' ALCANZAN VARIOS METROS DE PROFUNDIDAD. LA MAYORIA DE LAS CARCAVAS SE ENCUENTRAN EN FORMACIONES ARCILLOSAS Y SU DESARROLLO SE DEBE A LA FALTA DE UNA ADECUADA CAPA VEGETAL.
LA ZONA CUENTA CON SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, NO TIENE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, EL AGUA ES CAPTADA POR MEDIO DE MANGUERAS, ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS (AUTOCONSTRUCCION) Y NO TIENE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS OCASIONANDO PROBLEMAS EN LA PARTE BAJA. VIAS DESPAVIMENTADAS

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

RED VIAL
ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS

(40)

NOMBRE:
PROFESION:
MATRICULA No.
FIRMA:







