Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2469

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	24 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL - COMPENSAR
BARRIO:	La Paz (S. Chico)
LOCALIDAD:	RAFAEL URIBE URIBE
UBICACION:	Cra 4A bis No 53-02 sur (Puntual)
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

El sector se encuentra afectado por las aguas lluvias sin orientación las cuales arrastran material fino produciendo la desestabilización del terreno.
Esta zona es de pendientes medias y topografia irregular.
Los servicios básicos fueron elaborados y tomados por la comunidad.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar canalización de aguas lluvias superficiales.
Solicitar en el sector la asesoria de personal calificado con el fin de realizar obras de mitigación del riesgo.

Juz Marina Floriau

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: Oct. 20196
BARRIO: La Paz (S. chicó)
LOCALIDAD: Rafael Uribe
LOCALIZACION: Cra 4A Bis N° 53-02 sur (Puntual)
REFERENCIA OPES:

ZONIFICACION GEOTECNICA Compensar - AL

A) TIPO DE RIESGO:

Medio por deslizamiento

B) JUSTIFICACION TECNICA:

- El sector se encuentra afectado por las aguas lluvias sin orientacion las cuales arrastran material fino produciendo la desestabilizacion del terreno.
- Esta zona es de pendientes medias y topografia irregular.
- Los servicios basicos fueron elaborados y tomados por la comunidad.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

- Realizar canalizacion de aguas lluvias superficiales.
- Solicitar en el sector la asesoria de personal calificado con el fin de realizar obras de mitigacion del riesgo.

NOMBRE: Patricia Pachón B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 2720278503

FIRMA: