Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1476

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION:	Abril 8 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	EEEB
BARRIO:	LA CECILIA
LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
UBICACION	Cra 21 Este con Clle 13 Sur
REF OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Medio por líneas de alta tensión

JUSTIFICACION TECNICA:
Las viviendas no respetan la zona de servidumbre para las líneas de alta tensión.
Barrio en desarrollo, redes de servicio particulares.
Afectación de aguas lluvias produciendo erosión en las vías

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Retirar las viviendas que están afectando la zona de servidumbre.
Canalización de aguas lluvias

Original Firmado por:
[illegible] Fidel [illegible] Páez
DIRECTOR

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1476

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Abril 8/96
FECHA VISITA
BARRIO La Cecilia
LOCALIDAD San Cristobal
LOCALIZACION Carrera 21 Este con Calle 13 Sur
REFERENCIA OPES

EEEB

1. ZONIFICACION GEOTECNICA

a) TIPO DE RIESGO: Medio por lineas de alta tensión

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Las viviendas no respetan la zona de servidumbre para las lineas de alta tensión.

Barrio en desarrollo, redes de servicio particulares.

Afectación de aguas lluvias produciendo erosion en las vias.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Retirar las viviendas que estan afectando la zona de servidumbre
- Canalización de aguas lluvias.

NOMBRE: Patricia Pachon Bo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 2520258503
FIRMA:

Ing Civil
2520203395