Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1831

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Julio 3 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: E.E.E.B.
BARRIO: DANUBIO III
LOCALIDAD: BOSA
UBICACION : Calle 58 No 105 A- 03
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de dos plantas ubicada en zona plana.
Presenta vias sin paviemntar, con afección por falta de drenaje de aguas lluvias.
Los postes de Energía se encuentran muy cercanos a las viviendas.
Posee los servicios básicos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas de drenaje para aguas lluvias

1831.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Julio 3 de 1996
BARRIO Danubio III
LOCALIDAD Bosa.
LOCALIZACION Calle 58 No. 105A-03
REFERENCIA OPES

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

medio, por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

vivienda de dos plantas ubicada en zona ~~de~~ plana
Presenta vias sin pavimentar, con afectación por falta de drenaje ~~de~~ aguas lluvias.
Los postes de energía se encuentran muy cercanos a las viviendas
Posee los servicios básicos

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

construir sistemas de drenaje para aguas lluvias

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero Civil
MATRICULA No.: 25202-34527 CND

FIRMA: