Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1906

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Julio 25 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL DE USME
BARRIO:
LOCALIDAD: USME
UBICACION : calle 92sur No 57-14 este.Calle 94A No4F-14 Este (nomenclatura nueva)
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

ALTO POR CONSTRUCCION SIN ESPECIFICACIONES TECNICAS.

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda ubicada en zona de pendiente baja.
La casa posee actualmente cuatro pisos, construido el bloque No 4.
El cuarto piso tiene terraza, una habitación con cubierta de zinc.
La construcción carece de columnas reforzadas por lo cual coloca en riesgo las viviendas vecinas en caso de un temblor;igualmente se puede presentar asentamientos de la vivienda y afectar las viviendas.
En la casa vecina ya se presenta agrietamientos, las cuerdas de Energía se se encuentran muy cerca del tercer piso de la vivienda.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar un diseño estructural para construir columna reforzadas con especificaciones técnicas.

Original Firmado por:
José Fidel Torres Pérez
DIRECTOR

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1906

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Julio 25 de 1996
BARRIO
LOCALIDAD Usme
LOCALIZACION Calle 92Sur No. 57-14 Este ó Calle 94A No. 4F-14 Este (nomenclatura nueva)
REFERENCIA OPES

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
alto, por construcción sin especificaciones técnicas

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Viviendo ubicada en zona de pendiente baja
La casa posee actualmente cuatro pisos, construida en bloque No. 4. El cuarto piso tiene terraza, una habitación con cubierta de zinc. La construcción carece de columnas reforzados por lo cual coloca en riesgo las viviendas vecinas en caso de un temblor; igualmente se puede presentar asentamientos de la vivienda y afectar las viviendas. En la casa vecina ya se presenta agrietamientos. Las cuerdas de energía se encuentran muy cerca al tercer piso de la vivienda

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Realizar un diseño estructural para construir columnas reforzadas con especificaciones técnicas

NOMBRE: Jose Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero Civil
MATRICULA No.: 25202-34527 CND
FIRMA:

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.