Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.567
FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995.
FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO :
LOCALIDAD: Suba.
UBICACION: Carrera 105 Nº 131C-07.
REF. OPES: 9504212

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por Inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona III, plana.
El predio se encuentra cercano a la ronda del Río Juan Amarillo.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda estudio de consolidación obligatorio.

Original Firmado por:
BERNARDO GRAU ARIAS

Verificación A.R. CT#567 ~~CT-443~~ CT-517 000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 238

FECHA: Mayo 23-95
FECHA VISITA: Mayo 25-95
BARRIO: Lagos de Suba.
LOCALIDAD: Suba.
LOCALIZACION: Cra 105 No. 131C-07
REFERENCIA OPES: 950421Z

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III-P

a) TIPO DE RIESGO: Alto - inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana - el predio muy cercano a la ronda del río Jaramillo, no está sobre la ronda aunque si hay muchos asentamientos sobre esta.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se recomienda estudio de consolidación obligatorio.

NOMBRE: Raul Ortega
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 2520203395
FIRMA: Raul Santamaría de Ejea