CONCEPTO TECNICO No. 1715

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Junio 4 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: Compensar.
BARRIO: Marandú II.
LOCALIDAD:Engativá.
UBICACION Calle 68 A No. 112 B- 10.
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Medio por inundación parcial en época invernal.

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona plana de suelos blandos y baja resistencia.
Calles semidemarcadas.
El lote se encuentra en una zona plana.
Servicios públicos sin legalizar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

Firmado por:

1715

CONCEPTO TECNICO OPES 840.
FECHA: FECHA VISITA Junio 4-96. BARRIO Mosandú II LOCALIDAD Engativa LOCALIZACION Calle 68A No. 112B-10. REFERENCIA OPES
CONTENIDO
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :
a) TIPO DE RIESGO: Medio inundación por cial época invernal
b) JUSTIFICACION TECNICA: - Zona plana de predios bajos y baja consistencia. - Calles encharcadas. - El lote se encuentra en una zona plana. - Servicios públicos sin legalizar
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES - Ensayo de Consolidación para cualquier tipo de Construcción.
NOMBRE: ~~Isabel de Ríos~~ PROFESION: Ing. Civil MATRICULA No.: 2520203358 FIRMA: