CONCEPTO TECNICO No 2424

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	21 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	Avenida Cundinamarca
LOCALIDAD:	CIUDAD KENNEDY
UBICACION:	Cra 103 Bis No 40-30
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote el cual se encuentra localizado en zona plana y en barrio en desarrollo.
Se encuentra listo para construir las cimentaciones.
Las vias se encuentran sin pavimentar.
Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario y energia.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir la cimentación de la vivienda mas elevada respecto al nivel de la via.
Construir sistemas definitivos de alcantarillado.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: octubre 17 de 1996
BARRIO: Avenida cundinamarca
LOCALIDAD: ciudad kennedy
LOCALIZACION: Carrera 103 Bis No. 40-30
REFERENCIA OPES:

ZONIFICACION GEOTECNICA

A) TIPO DE RIESGO:

medio por invndación

B) JUSTIFICACION TECNICA:

Lote el cual se encuentra localizado en zona plana y en barrio en desarrollo.
se encuentra listo para construir las cimentaciones
Posee servicios provisionales de alcantarillado sanitario, acueducto, energía.
Las vias se encuentran sin pavimentar

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

- construir la cimentación de la vivienda mas elevada respecto al nivel de la vía
- construir sistemas definitivos de alcantarillado

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero civil
MATRICULA No.: 2520234529 CND

FIRMA: