Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2471

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	24 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL - HABITAT Y VIVIENDA
BARRIO:	La Paz (Sector la torre)
LOCALIDAD:	RAFAEL URIBE URIBE
UBICACION:	Diag. 5 bis No 54-41 sur (Puntual)
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

ALTO POR DESLIZAMIENTO Y ALTA TENSION

JUSTIFICACION TECNICA:

L a zona en estudio esta sobre pendientes medias, vias sin pavimentar y erosionadas por acción de las aguas lluvias.
Se encuentra debajo de cables de alta tensión no respetando la servidumbre.
Esta es una casa lote con obra en regular estado y no teniendo normas de construcción elementales (muros y elementos principales).

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Retirar las viviendas que se encuentran bajo las torres y cables de alta tensión.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

Roberto Jimenez Montealegre

CONCEPTO TECNICO No.

FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: Octubre 20/96
ENTIDAD SOLICITANTE: AL - habit vivienda
BARRIO: La Paz (sector la Torre)
LOCALIDAD: Rafael Uribe
UBICACION: Diag. 5 BIS N° 54-41 Sur (puntual)
REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO: AL.

Alto por deslizamiento y alta tensión

JUSTIFICACION TECNICA:

- La zona en estudio esta sobre pendientes medias, vias sin pavimentar y erosionadas por accion de las aguas lluvias.
- Se encuentra debajo de cables de alta tension no respetando la servidumbre.
- Esta es una casa lote con obra en regular estado y no teniendo normas de construccion elementales (muros y elementos principales).

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Retirar las viviendas que se encuentran bajo las torres y cables de alta tension.

NOMBRE Patricia Pachon B.
PROFESION Ing Civil
MATRICULA 25202258703

FIRMA