Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 838

FECHA SOLICITUD: 3 de Octubre de 1995
FECHA DE EMISION 3 de Octubre de 1995
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: EL RINCON
LOCALIDAD: Suba
UBICACION: Carrera 111A No. 126-64
REF: OPES 9525555

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio- inundaciòn

JUSTIFICACIÒN TECNICA:

Zona plana, servicios en un 80% clandestinos, calles sin pavimentar, viviendas por autoconstrucciòn.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se deben investigar las condiciones de estabilidad, hundimiento, emersiòn y agrietamiento de de construcciones vecinas.
Ensayo de consolidaciòn obligatorio.

Original Firmado por:
Luis Fidel Pinzon
DIRECTOR

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 452

FECHA: Octubre 3-95
FECHA VISITA: Octubre 3-95
BARRIO: El Rincon
LOCALIDAD: SUBA
LOCALIZACION: CR 111A # 126-64
REFERENCIA OPES: 9525555

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): IIIP, Zona de suelos muy Compresibles y de baja resistencia.

a) TIPO DE RIESGO: Medio - inundación.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana - servicio en un 80% clandestinos. calles sin pavimentos, viviendas por autoconstrucción.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se deben investigar las condiciones de estabilidad, hundimiento, emersión y asentamientos de cimentaciones mediante ensayo de Consolidación obligatorio

NOMBRE: Isabel Santamaría de Rgs
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25-020335
FIRMA: