Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.312
FECHA SOLICITUD: Abril 18 de 1995.
FECHA DE EMISION: Abril 21 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D..
BARRIO :
LOCALIDAD: Santafé.
UBICACION: Carrera 13 Nº 38-76.
REF. OPES: 9508554.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona IV-BP, zona de depósitos coluviales y conos de deyección.
La zona cuenta con presencia de todos los servicios públicos básicos y la red vial se encuentra pavimentada.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda transmitir las cargas a los estratos más profundos, en casos donde las construcciones no sean muy livianas.

CT 312
000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 118

FECHA: abril 18-95
FECHA VISITA:
BARRIO:
LOCALIDAD: Bandapié
LOCALIZACION: Cra 13 No. 38-76
REFERENCIA OPES: 95 0855 1

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Zona IV.P.
Zona de depósitos coluviales y conos de deyección.

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA: Ausencia de todos los síntomas, más bien demarcados, calles pavimentados.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES A medida que la construcción sea muy liviana se recomienda transmitir las cargas a los estratos más profundos.

NOMBRE: Rafael de Vivas
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 2520703395
FIRMA: Rafael Santamaría de Vivas

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Abril 6/95
FECHA VISITA:
BARRIO:
LOCALIDAD: Santafe
LOCALIZACION: CR. 13 # 38-76
REFERENCIA OPES: 9508564

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Libardo Lasso
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 0797
FIRMA: