Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1413

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Marzo 9 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: CONCEJO

BARRIO:

LOCALIDAD: Bosa

UBICACION Carrera 112A No. 52-06 Sur

REF OPES:

TIPO DE RIESGO:

Alto riesgo por inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

Afectación por inundaciones en época de invierno. Saturación de suelos blandos.
Barrio en desarrollo con vias no muy bien delimitadas..

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1413

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Marzo 9/96
FECHA VISITA
BARRIO
LOCALIDAD Bosa
LOCALIZACION Carrera 11cA # 52-06 sur
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Concepto

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO: Alto Riesgo por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Afectación por inundaciones en época de invierno. Saturación de suelos blandos.
Barrio en desarrollo con vías no muy bien delimitadas

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

NOMBRE: Patricia Pachón B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202581703

FIRMA:

Bo Nahum Santamaría del Rio
Ing. Civil
25202033 95