Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1269

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	Febrero 28 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	Alcalde Local
BARRIO:	JERUSALEN SECTOR BELLAVISTA
LOCALIDAD:	Ciudad Bolivar
UBICACION	Cra 48 A # 69 G - 21 Sur (antigua dirección)
REF OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo `por deslizamientos

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona residencial con pendiente media y afectación por las aguas lluvias que arrastran material y erosionan el sector.
Servicios ilegales.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Ralización de ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.
Canalización de aguas lluvias.

Original Firmado por:
José Fidel Torres Ortiz
DIRECTOR

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1269.

000002

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Febrero 28/96
BARRIO Jerusalen sector Bellavista
LOCALIDAD Ciudad Bolivar
LOCALIZACION Carrera 48A #69B-21 sur (antigua Dirección)
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Alcalde local 19

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO: Bajo x deslizamientos

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona residencial con pendiente media y afectación por las aguas lluvias q' arrastran material y erosionan el sector.
servicios ilegales.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizacion de ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción
- canalización de aguas lluvias
-

NOMBRE: Patricia Bayón Bo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 2520258503

FIRMA: