Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 26

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	3 de Diciembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	Juan Pablo II 1 er sector (puntual)
LOCALIDAD:	CIUDAD BOLIVAR
UBICACION:	Cra 18J No 67B-15 sur
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Construcción de 1 piso, techo en eternit, muros en buen estado.
Predio ubicado en una pendiente fuerte, sobre una unidad de roca competente de la formación guaduas.
No existen evidencias de movimientos de remosion en masa en el sector.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construcción de columnas y vigas para reforzar la estructura.
Diseño y construcción del sistema de manejo de aguas lluvias en el sector.

NOMBRE:	JAVIER PAVA
PROFESION:	Ing. Geólogo
MATRICULA:	15223-49048
FIRMA:	