CONCEPTO TECNICO No. 1867

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	**Agosto 15 de 1996**
ENTIDAD SOLICITANTE:	**Alcaldía Local**
BARRIO:	**Los Comuneros**
LOCALIDAD:	**Usme**
UBICACION:	**Diagonal 91 frente al No. 46-17E (lote esquinero, Puntual)**
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Bajo por deslizamiento

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Solicitar asesoría profesional para la construcción de la vivienda.

JUSTIFICACION TECNICA

Zona de pendientes medias con topografía irregular, vías sin pavimentar y erosionadas. No se observa canalización de aguas lluvias.
Servicios básicos provisionales.