Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1340

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Marzo 26 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: SOP

BARRIO: LISBOA

LOCALIDAD: Suba

UBICACION Diag. 125 # 154 C - 25

REF OPES:

TIPO DE RIESGO:

Medio por inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

Vias erosionadas por acción de las aguas lluvias

Suelos blandos y de baja resistencia.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

1340

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: Mzo 26-96
BARRIO: Lisboa
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Diagonal 125 # 154C-25 (Puntual)
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Medio por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Vias erosionadas por acción de las aguas lluvias

Suelos blandos y de bajas resistencias

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción

NOMBRE: Patricia Pachón Bo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202585O3
FIRMA:

Salud Bantaria dist 98
Ing. Civil
25202033 N