Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.358
FECHA SOLICITUD: Abril 6 de 1995.
FECHA DE EMISION: Mayo 4 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D
BARRIO : Bosques de Karon.
LOCALIDAD: Chapinero.
UBICACION: Carrera 3 con Calle 92. Vía a La Calera.
REF. OPES: 9431049.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por Deslizasmiento.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona I-M, zona con precarias condiciones de estabilidad, escarpes fuertes.
El lote se encuentra en una zona de muy poca estabilidad.
Por una parte del lote pasa una linea de alta tension.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Evitar en lo posible la elaboración de cortes

Original Firmado por:
BERNARDO GRAU ARIAS

C7 000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Abril 6 195
FECHA VISITA:
BARRIO: Bosques de Karen
LOCALIDAD: Usaquen – chapinero
LOCALIZACION: Cra 3ª Cll 92 - Vía a la Calera
REFERENCIA OPES: 94 31049

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Zona I-H. zona con precarias condiciones de estabilidad escarpes fuertes

a) TIPO DE RIESGO: Alto – deslizamientos

b) JUSTIFICACION TECNICA: El lote se encuentra situado en una zona de ~~[illegible]~~ muy poca estabilidad – fácil acceso – Vía a la Calera en buen estado. por una parte del lote pasa la línea de alta tensión.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Evitar en lo posible la elaboración de Cortes, no se permitirá ninguna clase de servicios en los lotes q' estén situados debajo de la línea de alta tensión

NOMBRE: Isabel de Ngg
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 8520203395
FIRMA: Isabel Santamaría de Ngg