000001

CONCEPTO TECNICO No. 2018
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: Agosto 6 de 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO: Jerusalén Sector Nueva Argentina
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
UBICACION : Calle 69 H N° 48 C-54 Sur
REF OPES:
CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Bajo por desfizamiento.
JUSTIFICACION TECNICA: Vivienda de dos plantas. Se encuentra ubicada sobre una via sin pavimentar la cual presenta erosión. Está ubicado en una zona de pendiente moderada. Posee servicios de acueducto, alcantarillado sanitario, energia, teléfono, gas.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Construir sistemas de alcantarillado para mitigar el riesgo.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

20070000002

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: Agosto 6 de 1996
BARRIO: Jerusalen sector Nueva Argentina
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
LOCALIZACION: calle 69 H No 48C-54 Sur
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO — D.A.P.D

1. ZONIFICACION GEOTECNICA: - Alcaldía Local

a) TIPO DE RIESGO:
bajo, por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de dos plantas.
Se encuentra ubicada sobre una vía sin pavimentar la cual presenta erosión
Está ubicada en zona de pendiente moderado
Posee servicios de acueducto, alcantarillado sanitario energía, teléfono, gas.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

construir sistemas definitivos de alcantarillado para mitigar el riesgo

NOMBRE: Jose Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero civil
MATRICULA No.: 25202-34527 CND
FIRMA: Jose Luis Daza

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.