Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1623

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 23 de 1996.

ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía local de Bosa.

BARRIO: El Triunfo.

LOCALIDAD: Bosa.

UBICACION Cra 107 A No. 42 C - 09

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona de suelos blandos, arcillos y limos de baja resistencia.
Vías erosionadas por acción de las aguas lluvias.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Mejorar sistemas de drenaje con el fin de mitigar riesgo existente.

DIRECTOR

1623

CONCEPTO TECNICO OPES	813
FECHA:	
FECHA VISITA	Mayo 23-96.
BARRIO	El Triunfo.
LOCALIDAD	Bosa.
LOCALIZACION	Cra 107A No. 42C-09
REFERENCIA OPES	

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Zona de suelos blandos, arcillas y limos - baja resistencia
- Vías erosionadas por acción de las aguas lluvias.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Mejorar sistemas de drenaje con el fin de mitigar riesgo existente.

NOMBRE: Rafael L. de Pinto
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 2520203395
FIRMA: [signature]