Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

# CONCEPTO TECNICO No 2480

| | |
|---|---|
| FECHA DE SOLICITUD: | |
| FECHA EMISION: | 28 de Octubre de 1996 |
| ENTIDAD SOLICITANTE: | ALCALDIA LOCAL -COMPENSAR |
| BARRIO: | San Bernardino |
| LOCALIDAD: | BOSA |
| UBICACION: | Calle 71B sur No 100H - 40 Lote 25 (Puntual) |
| REF. OPES: | |

## CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote ubicado en zona plana de arcillas y limos.
Las vias se encuentran sin pavimentar.
Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario y energia.
Está localizado en barrio en desarrollo.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para cualquier tipo de construcción remover la capa expansiva.
Construir sistemas definitivos de alcantarillado.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

Edgar Cuncanchon T.

## CONCEPTO TECNICO OPES

**FECHA:**
**FECHA VISITA**
**BARRIO** San Bernardino
**LOCALIDAD** Bosa
**LOCALIZACION** Calle #18 Sur # 100H-40 L. 25 (Puntual)
**REFERENCIA OPES**

**CONTENIDO** AL - Compensar

**1. ZONIFICACION GEOTECNICA :**

**a) TIPO DE RIESGO:**

medio, por inundación

**b) JUSTIFICACION TECNICA:**

lote ubicado en zona plana de arcillas y limos

Las vias se encuentran sin pavimentar

Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario y energia.

Esta localizado en barrio en desarrollo.

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES**

- Para cualquier tipo de construcción remover la capa expansiva
- construir sistemas definitivos de alcantarillado

**NOMBRE:** José Luis Daza †
**PROFESION:** Ingeniero civil
**MATRICULA No.:** 2520234527 CND

**FIRMA:**