Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2557

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	12 de Noviembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	Juan Pablo II 3er sector (Puntual)
LOCALIDAD:	CIUDAD BOLIVAR
UBICACION:	Calle 65D No 18H-06 sur
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Construcción de 1 piso con servicios públicos básicos.
Predio ubicado en una pendiente moderada sobre areniscas de la formación Guaduas.
Características geotécnicas aceptables.
No existen evidencias de movimientos de remosión en masa.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construcción de muros y vigas.
Construcción de filtro e instalación de Geotextil para controlar el problema de humedad.
Definición y construcción del sistema de aguas lluvias.

2557

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: Oct 23 de 1996
BARRIO: Juan Pablo II 3er sector (Puntual)
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
LOCALIZACION:
REFERENCIA OPES: Calle 65D Nº 18H – 06 Sur

ZONIFICACION GEOTECNICA

A) TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio por deslizamiento

B) JUSTIFICACION TECNICA:

- Construcción de 1 piso, con servicios públicos básicos
- Predio localizado en una pendiente moderada sobre arenosas de la Formación Gualoro.
- Caracteristicas Geotecnicas aceptables
- NO existen evidencias de movimientos de remoción en masa

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

1. Construcción de muros y vigas
2. Construcción de filtro e instalación de Geotextil para controlar el problema de humedad
3. Retiro, reparación y Construcción del sistema de aguas lluvias

NOMBRE: Javier Pava Sanchez
PROFESION: Ingeniero Geologo
MATRICULA No.: 15223 – 49048.
FIRMA: