CONCEPTO TECNICO No 2411

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	17 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL - D.A.P.D.
BARRIO:	Diana Turbay
LOCALIDAD:	RAFAEL URIBE URIBE
UBICACION:	Cra 2 este No 48X - 24 sur (Puntual)
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de pendientes moderadas y topografía irregular.
Servicios básicos provisionales.
Afectación por el deslizamiento y el arrastre de material fino a causa de un Talud en la parte trasera que se erosiona a causa de las aguas lluvias en invierno.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para la realización de cualquier tipo de construcción solicitar asesoría profesional.

000002

2411

Prop Jose Iguiaro Triana Tel. 7714685

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: Octubre 11/96
BARRIO: Diana Turbay (sector Ayacucho)
LOCALIDAD: Rafael Uribe
LOCALIZACION: Cra 2 Este Nº 48 X-24 sur (Puntual)
REFERENCIA OPES:

DAPD - AC

ZONIFICACION GEOTECNICA

A) TIPO DE RIESGO:

Medio por deslizamiento

B) JUSTIFICACION TECNICA:

- Zona de pendientes moderadas y topografia irregular
- Servicios basicos provicionales
- Afectacion por el deslizamiento y el arrastre de material fino a causa de un talud en la parte trasera que se erosiona a causa de las aguas lluvias en invierno.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

Para la realizacion de cualquier tipo de construccion solicitar asesoria profesional

NOMBRE: Patricia Paglioni R.
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No.: 25202258503

FIRMA: