Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.578
FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995.
FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO :
LOCALIDAD: Suba.
UBICACION: Calle 130 Nº 104D-24.
REF. OPES: 9505224.

CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Riesgo Medio por Inundación.
JUSTIFICACION TECNICA: Zona III-P plana. Suelos muy blandos y de baja resistencia. Zona susceptible de inundación en época de invierno.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Se recomienda ensayo de consolidación obligatorio.

Original firmado por:
EDUARDO GRAU [illegible]

Reusa Isabel

000002

AL: 346

~~CT 449~~

CT 521 578

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No 257

FECHA: Mayo 26-95
FECHA VISITA: Mayo 30-95
BARRIO: Lagos de Suba.
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Clle 130 No. 1078-24
REFERENCIA OPES: 9505224

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III-P.

a) TIPO DE RIESGO: Medio - Inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana de baja pendiente, suelos muy blandos con posible inundación en época invernal.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se recomienda estudio de Consolidación obligatorio

NOMBRE: Isabel del Rio
PROFESION: Ing - Civil
MATRICULA No. 25202933
FIRMA: Isabel Gaitán del Rio