Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1577

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 16 de 1996.

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.

BARRIO: Santa Catalina Sector 1 y 2.

LOCALIDAD:Kennedy.

UBICACION Calle 11 C No. 84-03/91.Cra 85 No.11B-34/40. Calle 11B Bis No.84-02/90.

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:
Geológicamente se encuentra en zona plana sin mayor riesgo.
Vias en su mayoría sin pavimentar.
Problemas de inundación por falta de alcantarillado de lluvias.
Cuenta con servicios de Aguas negras, Acueducto y Energía.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Mejoramiento de la red vial.
Canalización de aguas lluvias.

Original Firmado por:
José Fernando Cruz
DIRECTOR

1577

CONCEPTO TECNICO OPES 796.

FECHA:
FECHA VISITA Mayo 16-96.
BARRIO Santa Catalina - Lotes 142.
LOCALIDAD Kennedy
LOCALIZACION Clle 11C No. 84-03/91 - Cra 85 No. 11B-34/40
REFERENCIA OPES Clle 11B Bis No. 84-02/90 Planchon

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
Bajo inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:
- Geológicamente se encuentra en Zona plana sin mayor riesgo
- Vías en su mayoría sin pavimentar
- Problemas de inundación por falta alcantarillado de Aguas
- Cuenta con servicio de Aguas negras Acueducto y Energía.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
- Mejoramiento de la red vial
- Canalización de Aguas Lluvias.

NOMBRE: Isabel Santander de Ayala
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202033946
FIRMA:

Original Firmado por Luis Isabel Cotes S.A.

BOGOTA D.C. 27.III.96 SERVICIO POSTAL
CORREOS DE COLOMBIA $ 1,070=
AL CONTESTAR CITE ESTE NUMERO 1-0 0415

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL

Santa Fe de Bogotá, D.C.

21 MAR. 1996

ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL
Servicio Postal
Of. CUAN Distrito Capital
R 1012 20126

Doctor
JOSE FIDEL TORRES
Director
OFICINA PARA LA PREVENCION DE EMERGENCIAS
Calle 54 No. 13-30 Piso 2
Ciudad

Apreciado doctor:

Atentamente me dirijo a usted con el fin de solicitarle reiteradamente se expida el concepto correspondiente, de los predios que a continuación relaciono

1. Calle 48 A Sur No. 93-75 Manzana 13 Lote 6
   Urbanización Gran Britalia
   Alcaldía Bosa
   Zona de Riesgo I P

2. Calle 17 No. 76 D-26/34/44 Manzana A Lotes 5, 6 y 7
   Urbanización Visión Semi-industrial
   Alcaldía Fontibón
   Zona de Riesgo I P

3. Calle 17 No. 75 A 48 Manzana C Lote 6
   Urbanización Visión Semi-industrial
   Alcaldía Fontibón
   Zona de Riesgo I P

4. Calle 11C No. 84-03/91
   Carrera 85 No. 11 B-34/40
   Calle 11B Bis No. 84-02/90
   Manzana 16 Lotes 5 al 50, 52,53,55 y 56
   Urbanización Santa Catalina Sector 1 y 2
   Alcaldía de Kennedy
   Zona de Riesgo IP.

Lo anterior se requiere con carácter urgente, debido a que no se ha podido dar curso a las solicitudes de Licencia de Construcción radicadas en este Departamento desde el mes de Septiembre, referidas a los predios citados.

Cordialmente,

JEFE REGIONAL 1(E)
/Celina.