Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1911

FECHA SOLICITUD:

FECHA DE EMISION: Julio 26 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: ENERGIA
BARRIO: BERLIN
LOCALIDAD: SUBA
UBICACION :
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana, no uniforme con zonas de relleno
Se presenta un buen desarrollo de suelos
No hay alcantarillado legalizado

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar estudios de suelos, antes de cualquier construcción

Original Firmado por José Fidel Correa DIRECTOR

D.P. 1911.

E
Kr 105
139
Tibabuyes

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Julio 26/96
FECHA VISITA
BARRIO Berlín
LOCALIDAD Suba
LOCALIZACION
REFERENCIA OPES Luis

CONTENIDO Energía

1. ZONIFICACION GEOTECNICA:

a) TIPO DE RIESGO:

Medio por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

* zona plana, no uniforme con zonas de relleno
* Se presenta un buen desarrollo de suelos
* No hay alcantarillado legalizado (comunal)

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

* Realizar estudios de suelos, antes de cualquier construcción.

NOMBRE: Doris Suaza
PROFESION: Geologa
MATRICULA No.: 1550
FIRMA: Doris Suaza

Gabriel Santamaría de Dios
Ing. Civil
2520203355