Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1023
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Diciembre 6 de 1995
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: La Laguna
LOCALIDAD: Fontibón
UBICACION: Clle 34 A # 121 - ~~121~~ 69
REF: OPES
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:

EL predio se encuentra en una zona plana de suelos muy blandos muy compresibles y de baja resistencia.
La Cra 100 se encuentra pavimentada, tiene un 30% de servicios clandestinos (aproximadamente)

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

1023

000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 565

FECHA: Dic 6-95
FECHA VISITA: Dic-6-95
BARRIO: La laguna.
LOCALIDAD: fontib
LOCALIZACION: Clle 34 A Nº 121-69
REFERENCIA OPES. 9518135

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA: El predio se encuentra en una zona plana de suelos muy blandos, muy compresibles y de baja resistencia.
La carrera 100 se encuentra pavimentada; tiene un 30% de servicios clandestinos (aproximadamente)

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Deben investigarse las condiciones de cimentación y estabilidad de las construcciones vecinas, para cualquier clase de construcción ensayo de consolidación obligatorio.

NOMBRE: Isabel Santamaría de Ropas.
PROFESION: Ingeniero Civil
MATRICULA No. 2520203395.
FIRMA: