Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1533
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Mayo 2 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: SOP
BARRIO: EL JARDIN
LOCALIDAD: Bosa
UBICACION Clle 16 # 16 - 17 (puntual)
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por inundación

JUSTIFICACION TECNICA:
Vias sin pavimentar con afectación por inundación en época de invierno.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Canalizar las aguas lluvias.
Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción

Original Firmado por:
José Fidel Reyes Pico
DIRECTOR

Ct 1533

Alcaldía Mayor de Santafe de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Mayo 2/96
FECHA VISITA:
BARRIO: El jardín
LOCALIDAD: Bosa
LOCALIZACION: Calle 16 # 16-17 (Puntual)
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO (SOP)

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
Bajo por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Vias sin pavimentar con afectacion por inundaciones en epoca de invierno.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
- Canalizar las aguas lluvias
- Realizar ensayo de consolidacion para cualquier tipo de construcción.

NOMBRE: Patricia Pachón Bo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 2520258503
FIRMA:

Isabel Santamaría de Mayo
Ing. Civil
2520203395

OPES Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias FOPAE

Santafe de Bogota D.C., Colombia, Sur America