Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2475

FECHA DE SOLICITUD:
FECHA EMISION: 24 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL
BARRIO: Pardo Rubio
LOCALIDAD: CHAPINERO
UBICACION: Calle 46 No 3-06 (Puntual)
REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote sin ningún tipo de construcción con cerramiento en malla eslabonada.
Se encuentra localizado en zona de pendiente alta.
Se proyecta construir una vivienda prefabricada de una planta y con un área de 48 mts cuadrados.
El suelo posee una capa vegetal la cual se debe remover y reemplazarlo con recebo compactado.
La vía se encuentra pavimentada.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Colocar pilotes de madera para soportar la vivienda.
Este concepto es válido únicamente para la construcción de la vivienda prefabricada.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

Tel. 2906088
José Gabriel Duque. Para hacer una construcción

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Octubre 23 de 1996
BARRIO Pardo Rubio
LOCALIDAD Chapinero
LOCALIZACION Calle 46 N° 3-06 (Puntual)
REFERENCIA OPES

CONTENIDO AL

1. ZONIFICACION GEOTECNICA : - Alcaldía Local

a) TIPO DE RIESGO:
medio, por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:
lote sin ningún tipo de construcción con cerramiento en malla eslabonada.
se encuentra localizado en zona de pendiente alta.
se proyecta construir una vivienda prefabricada de una planta y con un área de 48 metros cuadrados.
El suelo posee una capa vegetal la cual se debe remover y reemplazarlo con recebo compactado
La vía se encuentra pavimentada

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
- colocar pilotes de madera para soportar la vivienda
- este concepto es válido unicamente para la construcción de la vivienda prefabricada

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero Civil
MATRICULA No.: 25202-34527 CND

FIRMA: