Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2497

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	30 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	COMPENSAR - ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	El Mirador del Norte
LOCALIDAD:	USAQUEN
UBICACION:	Diag. 185 No 23-04 Manz. 31 Lote 9
REF. OPES:	AMG 2129

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

ALTO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de una planta actualmente en construcción.
Tiene construida la cimentación, muros y columnas.
Está ubicada en una zona de pendiente alta y muy cercana al borde del talud.
El suelo está compuesto por areniscas, las cuales no dan un buen soporte a la vivienda.
Posee servicios provisionales de acueducto y alcantarillado

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de alcantarillado.
La vivienda está ubicada al frente de la dirección en referencia.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA octubre 26 de 1996
BARRIO El Mirador del Norte.
LOCALIDAD Usaquen
LOCALIZACION Diag 185 No. 23-04 Mz. 31 lote 9.
REFERENCIA OPES AMG: 2129

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA:

- Compensar
- Alcaldia Local

a) TIPO DE RIESGO:

alto, por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

vivienda de una planta actualmente en construcción.
Tiene construida la cimentación, muros y columnas.
Está ubicada en una zona de pendiente alta y muy cercana al borde del talud.
El suelo está compuesto por areniscas, las cuales no dan un buen soporte a la vivienda.
Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- construir sistemas definitivos de alcantarillado.
- la vivienda está ubicada al frente de la dirección en referencia.

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero civil
MATRICULA No.: 2520234527 CND

FIRMA: