Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1531

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 2 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: SOP

BARRIO: JERUSALEN

LOCALIDAD: Ciudad Bolivar

UBICACION Cra 45 C # 75 - 14 Sur (puntual)

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por erosión

JUSTIFICACION TECNICA:
Vias sin pavimentar y erosionadas por acción de las aguas lluvias que arrastran materiales finos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

Original Firmado por:
José Fidel Reyes Reyes
DIRECTOR

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

Ct 1531

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Mayo 2/96
FECHA VISITA:
BARRIO: Jerusalaju
LOCALIDAD: Ciudad, Bolivar
LOCALIZACION: Cra 45C # 75-14 Sur (Puntual)
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO 30P

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Bajo por erosión

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Vias sin pavimentar y erosionadas por acción de las aguas lluvias que arrastran materiales finos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

NOMBRE: Patricio Pachón Bo Salud Saneamiento Amb y S
PROFESION: Ing. Civil Ing. Civil
MATRICULA No. 25202258503 25202033395
FIRMA: