# CONCEPTO TECNICO No. 2250

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Septiembre 20 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL
BARRIO: LISBOA
LOCALIDAD: SUBA
UBICACION : Tranv. 149 No 128 - 03
REF OPES: 2720

## CONTENIDO

**TIPO DE RIESGO:**

MEDIO POR INUNDACION

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Lote esquinero localizado en zona plana. Posee las cimentaciones construidas. Se encuentre cercano al limite del humedal Juan Amarillo.
Las vias no están pavimentadas
Posee servicios provisionales de Acueducto, Alcantarillado y Energía.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Construir sistemas definitivos de Alcantarillado para mitigar el riesgo.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

2250

## CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Julio 31-96
FECHA VISITA: Septiembre 17/96
BARRIO Lisboa
LOCALIDAD Suba
LOCALIZACION Trans. 149 No. 128-03
REFERENCIA OPES 2720

**CONTENIDO** Alcaldía L.

**1. ZONIFICACION GEOTECNICA:**

a) TIPO DE RIESGO:

medio, por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Lote esquinero localizado en zona plana. Posee las cimentaciones construidas. Se encuentra cercano al límite del humedal Juan Amarillo.
El barrio se encuentra en desarrollo.
Las vias no están pavimentadas
Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado, energía.

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES**

Construir sistemas definitivos de alcantarillado para mitigar el riesgo

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero civil
MATRICULA No.: 2520234527 CND
FIRMA:


Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.