Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1549
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: MAYO 8 DE 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO: ARBORIZADORA ALTA
LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
UBICACION CRA 38 a nO. 72 A - 22
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
BAJO - DESLIZAMIENTO.

JUSTIFICACION TECNICA:
El predio se encuentra ubicado en una zona con pendiente moderada y problemas de deslizamientos parciales en época invernal.
Vias sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Resolver problemas de drenaje con el fin de mitigar riesgo existente.

Original Firmado por:
Luis Gabriel Torres Pinto
DIRECTOR

1549.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES 782

FECHA:
FECHA VISITA: Mayo 8 96
BARRIO: Arborizadora Alta
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
LOCALIZACION: Cra 38A No. 72A-22.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO D.A.P.D.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
Bajo - deslizamiento

) JUSTIFICACION TECNICA:
El predio se encuentra ubicado en una zona con pendiente moderada y problemas de deslizamiento parciales en época invernal
- Vias sin pavimentar.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Resaltar problemas de drenaje con el fin de mitigar riesgo existente.

NOMBRE: Salyt Santamaría del Rg S
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202037 95.
FIRMA: