CONCEPTO TECNICO No. 2297

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Septiembre 30 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: COMPENSAR - ALCALDIA LOCAL
BARRIO: VISTA HERMOSA - SECTOR DIVINO ROSTRO
LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
UBICACION : Calle 70 sur No 18G - 57 (puntual)
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote en proceso constructivo sobre vía sin pavimentar de topografía irregular.
Presencia de servicios básicos.
El suelo en está zona se observa muy inestable, a los que hay que darle tratamiento para la construcción de cualquier obra civil.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Solicitar asesoría profesional para la realización de cualquier tipo de construcción.

2297

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Sep 23/96
FECHA VISITA
BARRIO Vista Hermosa - Sur Divino Rosteo.
LOCALIDAD Ciudad Bolivar
LOCALIZACION Calle 70 Sur No. 186-57 (Puntual)
REFERENCIA OPES 2601

CONTENIDO - Compensor

1. ZONIFICACION GEOTECNICA: - Alcaldia Local

a) TIPO DE RIESGO:
Medio por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Lote en proceso constructivo, sobre via sin pavimentar de topografia irregular.
- Presencia de servicios basicos.
- El suelo en esta zona se observa muy inestable a los que hay que darle tratamiento para la construccion de cualquier obra civil

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Solicitar asesoria profesional para la realizacion de cualquier tipo de construccion.

NOMBRE: Patricia Pachon B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202-58403
FIRMA: