Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 862

FECHA SOLICITUD: 24 de Octubre de 1995
FECHA DE EMISION 24 de Octubre de 1995
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: SANTA RITA SUR ORIENTAL
LOCALIDAD: San Cristobal
UBICACION: Calle 50C Sur No. 5-39 Este
REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Bajo -deslizamiento

JUSTIFICACIÒN TECNICA:

El lote en donde se va ha construir una casa de 2 plantas es de 6X12, a los lados se encuentra construido quedando por lo menos las ùltimas construcciones al borde del barranco en donde depronto puede ocurrir deslizamientos.
Zona de intensa erosiòn intensificada por la implantaciòn de invasiones.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

La construcciòn encontrada sin ninguna especificaciòn tècnica remueve la capa vegetal aligerando la erosiòn, se recomienda reforestar y costruir sistemas de drenaje.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 497

FECHA: Octubre 24-95
FECHA VISITA: Octubre 24-95
BARRIO: Santa Rita Sur Oriental
LOCALIDAD: San Cristobal
LOCALIZACION: Cll 50 C Sur No. 5-39 Este
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Bajo - deslizamientos

b) JUSTIFICACION TECNICA: El lote en donde se va ha construir una casa de 2 plantas es de 6 X 12, a los lados se encuentra construido quedando por lo menos las últimas construcciones al borde del barranco en donde de pronto puede ocurrir deslizamiento. Zona de intensa erosión intensificada por la implantación de invasiones.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES La construcción incontrolada sin ninguna especificación técnica remueve la capa vegetal adigerando la erosión, se recomienda reforestar y construir sistemas de drenaje.

NOMBRE: Rafael Santamaría de Rojas
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No. 2520203395
FIRMA: [signature]