Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1173

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	Febrero 20 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	
BARRIO:	LA PORTADA
LOCALIDAD:	Bosa
UBICACION	Cra 110 A # 57 - 18 Sur
REF OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:
Afectación de lotes por la Avenida Ciudad de Cali
Calles sin pavimentar
Servicios públicos legalizados.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.
Canalizar aguas lluvias.

1173

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO

FECHA: Febrero 20/96
FECHA VISITA
BARRIO La Portada
LOCALIDAD Bosa.
LOCALIZACION Carrera 110A N° 57-18Sur
REFERENCIA OPES

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA:

a) TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Afectación de lotes por la avenida Ciudad de Cali
- Calles sin pavimentar
- Servicios publicos legalizados

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.
- Canalizar aguas lluvias.

NOMBRE: Patricia Pachón
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202-58503
FIRMA:

Patricia Pachón G.
Ing. Civil