Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 717

FECHA SOLICITUD: Septiembre 12 de 1995.

FECHA DE EMISION: Septiembre 26 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.

BARRIO: Salitre II Sector.

LOCALIDAD: Suba

UBICACION: Calle 165 con Carrera 93.

REF. OPES: 1986

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio por Sobrecarga del Transformador.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zonificación geotécnica III-P.
Se encuentra en una parte plana.
Red vial bien demarcada y sin pavimentar.
Cuenta con el servicio de acueducto.
Alcantarillado en construcción por acción comunal.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda la instalación de más transformadores ya que el desarrollo es muy grande y se sobre carga el existente.

José C. Cano

OK

717 000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 346

FECHA: Agosto 23-95
FECHA VISITA: Agosto 23-95
BARRIO: Salitre II Sector
LOCALIDAD: Suba;
LOCALIZACION: Cll 156 Cra 93 (Nomenclatura mera).
REFERENCIA OPES: 1986

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III P.

a) TIPO DE RIESGO: Medio - Sobrecarga transformador.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Se encuentra en una parte plana, calles bien demarcadas, sin pavimento. Agua legalizada alcantarillado ~~por~~ en construcción por acción comunal. Solamente existe riesgo por sobrecarga en un transformador.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se recomienda colocar más transformadores ya q' el desarrollo está muy grande y esto obliga a la sobrecarga en el existente.

NOMBRE: Rafael S. de Rojas
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25 20203395
FIRMA: Rafael Santamaría de Rojas