Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1853

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Julio 10 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: PLANEACION DISTRITAL
BARRIO: LA AURORA II - LOTE 1 - MANZANA 7
LOCALIDAD: USME
UBICACION : Cra 27D - No 91 L - 66 sur
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

BAJO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA

Esta zona se encuentra afectada por el relleno que se esta haciendo sobre el talud de las canteras Villa Gladys y La Perdigona, que puede presentar deslizamientos.
Observamos un lote esquinero listo para construir, ya con sus zanjas.
Se encuentra loccalizado sobre una vía peatonal.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Seguir indicaciones y recomendaciones de un Ingeniero constructor.

Original Firmado por:
José Fredy Torres
DIRECTOR

1853

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA julio 10/96
BARRIO La Aurora II lote 1. Mz 7.
LOCALIDAD Usme
LOCALIZACION Cra 27D Este No. 91-L-66 Sur
REFERENCIA OPES 1-641

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo x deslizamiento.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Esta zona se encuentra afectada por el relleno que se esta haciendo sobre el talud de las canteras Villa Gladys y la Perdigona, que puede presentar deslizamientos
- observamos un lote esquinero listo para construir, ya con sus sanjas.
- se encuentra localizado sobre una via peatonal.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Seguir indicaciones y recomendaciones de un ingeniero constructor.

NOMBRE: Patricia Pachon Bo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202-58503

FIRMA:

BOGOTA D.C. 29. V.96 — CORREOS DE COLOMBIA $ 1.070 =

AL CONTESTAR CITE ESTE NUMERO
5-0675

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL

Santafé de Bogotá D.C., 24 MAYO 1996

Doctor
JOSE FIDEL TORRES
OFICINA PARA LA PREVENCIÓN DE
EMERGENCIAS DEL DISTRITO
Calle 54 Nº 13-30, 2º piso
Ciudad.

ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL 34385

REFERENCIA	:	**960507-50688**
SOLICITUD	:	**CONCEPTO DE RIESGO**
PREDIO	:	**CARRERA 27 D ESTE Nº 91-L-66 SUR**
URBANIZACIÓN	:	**LA AURORA II**
LOTE	:	**1**
MANZANA	:	**7**
ALCALDÍA LOCAL	:	**USME**

1996 MAY 31 D 12:56

Atentamente este Departamento se permite solicitar la zonificación geotécnica y concepto de riesgo del predio de la referencia, por cuanto este se encuentra en zona V B M.

Lo anterior, motivado en la solicitud presentada por la señora **TERESA ALONSO RINCÓN.**

Cordialmente,

ELVIA ISABEL PERRY T.
Jefe Regional de Planeación Nº 5

ARQ. MARIA ESTHER PEÑALOZA L.
M.P. Nº 68700-33383 Sder.

L-11
L-87

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL

BOLETA DE RADICACIÓN

RADICACION Nº : 9005 07 - 50688

TIPO DE TRAMITE : Solicitud

N.A

DIRECCIÓN : # 213 41 62

Usme

OK Dirección OK x plano Res 72 marzo 12/86 - Res 202 mayo 7/90

500

DESARROLLO: La Aurora LOCALIDAD: Usme

PLANO APROBADO No. _____ PLANO EN TRAMITE: ☐

DIRECCION: Cra 27 D Este #91L66 Sur MANZANA: Siete LOTE (S): Uno

NOMBRE: Teresa Alonso Rincon FIRMA: Teresa Alonso R

DIRECCION CORRESPONDENCIA Clle 113 #5- 29 TELEFONO: 2134162

ESPACIO RESERVADO PARA EL D.A.P.D.

	SI	NO
Incluido dentro del lindero	☐	☐
En Tramite	☐	☐

Plano Aprobado No. U.S. 55/4-01 Aurora II manzana 7 lote 1

Resolución Reglamentaria No. _____ de Fecha _____

Firma Autorizada

Matricula No. _____