Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1644
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Mayo 28 de 1996.
ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.
BARRIO: San Bernardino.
LOCALIDAD:Bosa.
UBICACION Carrera 100 A con calle 74 C sur.
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por inundación.
Medio por contaminación de aguas negras.

JUSTIFICACION TECNICA:
El trazado por donde va a pasar el colector San Bernardino se encuentra en una zona plana cerca al río Tunjuelito.
Está localizado en calles sin pavimentar; las viviendas son construidas en bloques de ladrillo y de una sola planta.
Posee servicios de acueducto y energía.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Construir sistema de alcantarillado sanitario.
Se deben evacuar las aguas negras con sistema de bombeo debido a que el nivel del río Tunjuelito se encuentra mas alto que el nivel del colector.

1644

Fecha: Mayo 28 de 1996

Entidad solicitante: EAA.B

Barrio: San Bernardino

Localidad: Bosa

Ubicación: Carrera 100A con Calle 74C Sur

Tipo de riesgo: bajo por inundación
medio por contaminación de aguas negras

Justificación:

El trazado por donde va a pasar el colector san Bernardino se encuentra en una zona plana cerca al Rio Tunjuelito.

Esta localizado en calles sin pavimentar; las viviendas son construidas en blogues de ladrillo y de una sola planta.

Posee servicios de acueducto, energía

Recomendaciones:
construir sistema de alcantarillado sanitario
Se deben evacuar las aguas negras con sistema de bombeo debido a que el nivel del Rio Tunjuelito se encuentra mas alto que el nivel del colector.

Jose Luis Daza T.
Ingeniero Civil
Mat. 25202-34527 CND

Ing. Civil
25202033 95