CONCEPTO TECNICO No. 2269 A.

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Septiembre 23 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: EL MIRADOR
LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE
UBICACION : Calle 48T No 5X-20
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

ALTO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote afectado por un deslizamiento de rocas sobre el talud oriental. La altura del talud es aproximadamente de 20 metros de alto, actualmente se lleva a cabo la construcción de unas columnas para construir el lote en mención el cual no mitiga la amenaza.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Impedir la construcción
Rehabilitarlo como zona verde.

000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

2269

CONCEPTO TECNICO No.

FECHA
FECHA VISITA
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: El Mirador
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe
UBICACION : Calle 48 T No 5X-20
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Alto por Deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote afectado por el desprendimiento de rocas sobre el talud oriental. La altura del talud es aproximadamente de 20 mts de alto, actualmente se lleva a cabo la construcción de unas edominos para vivienda al lote en mención: el cual no mitiga la amenaza

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

. Impedir la construcción
. Reubicado como zona verde.

NOMBRE Nancy Alfonso B
PROFESION Ingeniero Geologo
MATRICULA N° 1522349046 BYC

FIRMA Nancy Alfonso B.