Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1823

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Julio 4 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D
BARRIO: JERUSALEN SECTOR BELLAVISTA
LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
UBICACION : Calle 70 No 46B - 02 sur
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Casa de dos plantas
Ubicada en zona de pendiente media
Las vías se encuentran sin pavimentar
Posee servicios de Acueducto, Alcantarillado Energía y Gas
Las calles presentan arosión debido al arrastre de material por acción de las lluvias.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir Alcantarillado de aguas lluvias.

Original Firmado por

1823

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Julio 4 de 1996
BARRIO Ternaglen - sector Bellavista
LOCALIDAD Ciudad Bolivar
LOCALIZACION Calle 90 No. 46-B-02 Sur.
REFERENCIA OPES

CONTENIDO DAPD

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

bajo, por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

casa de dos plantas
ubicada en zona de pendiente media
Las vias se encuentran sin pavimentar
Posee servicios de acueducto, alcantarillado, energia, gas.
Las calles presentan erosión debido al arrastre de material por acción de las lluvias

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

construir alcantarillado de aguas lluvias

NOMBRE: Jose Luis Daza
PROFESION: Ingeniero Civil
MATRICULA No.: 25202-34527 CND

FIRMA: Jose Luis Daza