Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 861

FECHA SOLICITUD: 24 de Octubre de 1995
FECHA DE EMISION 24 de Octubre de 1995
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: NUEVA DELY
LOCALIDAD: San Cristobal
UBICACION: Calle 60C No. 13-32 Este
REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Alto, deslizamiento

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

El predio es una casa a la que se le va ha construir una segunda planta, pendientes muy fuertes, difícil acceso, calles sin pavimentar, servicios en un 80% clandestinos. Zona con cantidad de deslizamientos acelerados por deficiencia en el sistema de alcantarillado.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Las construcciones sin ninguna especificaciòn tècnica, se mueve la capa vegetal dejando al descubierto los niveles arcillo arenosos susceptibles a la erosiòn. investigar las condiciones de estabilidad de construcciones vecinas.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 500

FECHA: Octubre 24-95
FECHA VISITA: Octubre 24-95
BARRIO: Nueva Delly
LOCALIDAD: San Cristobal
LOCALIZACION: Calle 60C No. 13 - 32 Este
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Alto - deslizamiento.

b) JUSTIFICACION TECNICA: El predio es una casa a la q' se le va la construcción de segunda planta, predios muy fuerte difícil acceso, calles sin pavimentos Servicios en un 80% clandestinos. Zona con caudidad de deslizamientos acelerados por deficiencia en el sistema de alcantarillado.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Las construcciones sin ninguna especificación técnica remueve la capa vegetal y por ende dejando al descubierto los niveles arcillo arenosos susceptibles a la erosión. Igualmente las condiciones de estabilidad de construcciones vecinas

NOMBRE: Gabriel Santamaría Ortiz
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: