Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1333

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Marzo 15/96
Quebrada las delicias (Usaquen.
LOCALIZACION Calle 129 con carrera 3 y 4 (Puntual)
REFERENCIA OPES

CONTENIDO DA PD

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
Bajo por deslizamientos

b) JUSTIFICACION TECNICA:
- Terreno en pendiente media, con suelos blandos y de baja resistencia.
- Se esta construyendo. Hay movimientos de tierra y se observa una construccion de una estructura hidraulica (canal).

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
- Realizar ensayo, de consolidación para cualquier tipo de construcción.
- Realizar sistema de drenaje y filtros con el fin de controlar las aguas.

NOMBRE: Patricia Pachón B. Salud Saneamiento de Bog
PROFESION: Ing. Civil Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202-83503 25202033 95
FIRMA: