ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA
Oficina para la Prevención y Atención de Emergencias de Santa Fe de Bogotá
Calle 54 No. 13-30 Piso 2o.

CONCEPTO TECNICO No. 2083

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	**Agosto 15 de 1996**
ENTIDAD SOLICITANTE:	**Compensar, Alcaldía Local**
BARRIO:	**El Oasis**
LOCALIDAD:	**Usme**
UBICACION:	**Carrera 49E No. 133-04 (Puntual)**
REF. OPES:	**2409**

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Bajo por deslizamiento

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Realizar un muro en gavión en la parte de afuera hacia la calle.
Solicitar asesoría de personal especializado.

JUSTIFICACION TECNICA

Observamos una vivienda de una planta en obra negra, sobre una pendiente baja sin afectación topográfica.
En la parte de afuera sobre la vía sin pavimentar, observamos la falta de un muro en gavión con el fin de controlar las aguas y evitar el deslizamiento del terreno.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 15/96
BARRIO El Oasis.
LOCALIDAD Usme
LOCALIZACION C.a 49E No. 133-04 (Portual)
REFERENCIA OPES 2409

CONTENIDO Conjuntos de - A

1. ZONIFICACION GEOTECNICA:

a) TIPO DE RIESGO: Bajo por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Observamos una vivienda de una planta en obra negra sobre una pendiente baja sin afectación topografica
En la parte de afuera sobre la via sin pavimentar observamos la falta de un muro en gavion con el fin de controlar las aguas y evitar el deslizamiento del terreno

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar un muro engavión en la parte de afuera hacia la calle.
- Solicitar asesoria de personal especializado

NOMBRE: Fabiola Fachon B.
PROFESION: Ing - Civil
MATRICULA No.: 2520288703

FIRMA:

ALCALDIA LOCAL DE USME
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

Santa Fe de Bogotá, D.C., julio 13 de 1996

O.P.E.S.
2409
1996 JUL 15 A 11:04

Doctor
JOSE FIDEL TORRES
Director
Oficina Prevención de Emergencias
Ciudad

Apreciado Doctor

Comedidamente solicito a usted su colaboración en la expedición de el concepto sobre el estado real de riesgo del predio ubicado en la Kra. 49 E. No. 133-04 Sur, del Barrio El Oasis , aledaño a Usme Centro, su propietario es el Señor JORGE ORLANDO DEANTONIO PARRA , identificado con c.c. No. 79'344.220 de Bogotá.

Esta certificación es necesaria para tramita el subsidio de vivienda ante el INURBE, a través de la Caja de Compensación Familiar COMPENSAR.

Agradezco su amable atención.

Cordial Saludo,

GERMAN ENRIQUE PUENTES TORRES
ALCALDE LOCAL DE USME