Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1521

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION:	Mayo 1 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	DAPD
BARRIO:	BRITALIA
LOCALIDAD:	Bosa
UBICACION	Clle 48 A Sur # 93 - 75
REF OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:
Se va ha construir un edificio de 4 pisos en ladrillo a la vista.
Zona de suelos blandos y baja resistencia, pendientes muy suaves.
Presencia de servicios públicos provisionales.
Calles pavimentadas.
En la cuadra hacen falta algunos contadores de energía, por lo tanto se encuentran un buen número de clandestinos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Colocar contadores faltantes de energía.
Para construir se debe tener ensayo de consolidación obligatorio

Original Firmado por:
Raúl Rodríguez Cortés
DIRECTOR

ct 1521

Alcaldía Mayor de Santafe de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: Mayo 1-96.
BARRIO: Britalia
LOCALIDAD: Bosa.
LOCALIZACION: Clle 48A-Sur No. 93-75.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA:
- Se va a construir un un edificio de 4 pisos en ladrillo a la vista.
- Zona de suelos blandos y baja resistencia, pendientes muy suaves.
- Presencia de servicios públicos provisionales.
- Clles pavimentados.
- En la cuadra hacen falta algunos contadores de energía por lo tanto se encuentran un buen número de clandestinos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
- Colocar contadores faltantes de energía
- Para construir se debe tener ensayo de consolidación obligatorio.

NOMBRE: Rafael Santamaría de Bosa
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 2520203395
FIRMA: