CONCEPTO TECNICO No. 1434

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Marzo 15 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcalde Local
BARRIO: LAGO DE SUBA
LOCALIDAD: Suba
UBICACION Cra 100 A #127 B - 23
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:
Lote situado en terreno plano. Zona blanda de muy baja resistencia.
Los servicios se encuentran en un 60% legalizados.
Algunas calles se encuentran sin pavimentar y se presentan algo inundadas las calles en época de invierno.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Para cualquier clase de construcción, ensayo de consolidación obligatorio.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1434

CONCEPTO TECNICO OPES 918

FECHA:
FECHA VISITA Marzo 15-96.
BARRIO Lago de Suba.
LOCALIDAD Suba
LOCALIZACION Cra 100 A No. 127 B-23.
REFERENCIA OPES

CONTENIDO A.L

1 ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO: Ninguna.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Lote situado en terreno plano zona blanda de muy baja consistencia, los suelos se encuentran en un 60% legalizados algunos Calles se encuentran sin pavimentos y se presentan algo inundadas los calles en época de invierno.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Para cualquier clase de Construcción, ensayo de Consolidación obligatorio.

NOMBRE: Baltasar Gaitan Mora del Rio
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202033 95
FIRMA: