Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1841
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Julio 11 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: D.P.A.D.
BARRIO: LAS PALMERAS
LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
UBICACION : Dg 62A sur No 19 B 22 puntual
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

RIESGO BAJO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Predio ubicado en una zona plana
Barrio consolidado, servicios públicos básicos y vias pavimentadas
No existen evidencias de movimientos en masa en el sector
La construcción está cimentada en arcillos y limos de la terraza baja del río Tunjuelito.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Seguir las normas de construcción y plano estructural
No existe restricción para el desarrollo de construcciones en el sector

Original Firmado por
Fidel Suárez
DIRECTOR

1841

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Julio 22 de 1996
BARRIO Los Palmeras
LOCALIDAD Ciudad Bolivar
LOCALIZACION Dg 62A Sur Nº 198-22
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Puntual DAPD

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

Zona VBM

a) TIPO DE RIESGO:

Riesgo Bajo por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Predio Ubicado en una zona plana
- Barrio consolidado, servicios publicos básicos y vías pavimentadas
- No existen evidencias de movimientos en masa en el sector
- La construcción esta cimentada en ~~lomas~~ arcillas y limos de la terraza baja del rio Tunjuelito

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

1. ~~No~~ Seguir los ramos y ~~planos estructurales~~ para construcción ~~construcción~~ y establecidos y planos ~~de~~ estructural.
2. No existe restricción para el desarrollo de construcciones en el sector

NOMBRE: Javier Pava Sánchez
PROFESION: Ingeniero Geologo
MATRICULA No.: 15223-49048

FIRMA: