Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1632
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Mayo 24 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: E.E.E.B.
BARRIO: La Carolina
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe
UBICACION Carrera 5 J calle 48 K.
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Medio por erosión.

JUSTIFICACION TECNICA:
Barrio estructurado en una pendiente media, con vías sin pavimentar ni delimitar.
Notamos erosión y arrastre de material fino produciendo grietas y surcos
a lo largo de sus vías.
Servicios básicos sin legalizar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar sistema de drenaje para dar estabilidad al terreno.

163 2

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Mayo 24/96
FECHA VISITA
BARRIO La Carolina
LOCALIDAD Rafael Uribe
LOCALIZACION Carr. 5J con Calle 48K
REFERENCIA OPES

CONTENIDO EEEB

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Medio por erosion.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Barrio estructurado en una pendiente media, con vias sin pavimentar ni delimitar donde notamos erosión y arrastre de material fino produciendo grietas y surcos a lo largo de sus vias.
Servicios basicos sin legalizar.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Realizar sistema de drenaje para dar estabilidad al terreno.

NOMBRE: Patricia Pacheco B. Profesional Universitario
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202-8503 Ing. Civil 25202033 95
FIRMA: