000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

# CONCEPTO TECNICO No 2555

| |
|---|
| FECHA DE SOLICITUD: |
| FECHA EMISION: 12 de Noviembre de 1996 |
| ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL |
| BARRIO: Juan Pablo II 3er sector (Puntual) |
| LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR |
| UBICACION: Calle 67 No 186-18 sur |
| REF. OPES: |

## CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Construcción de 1 piso, muros en buen estado, techo en eternit, servicios públicos básicos y vías sin pavimentar.
Predio ubicado en una pendiente moderada sobre areniscas de la formación Guaduas.
No existen evidencias de movimientos de remosión en masa.
Hundimiento del piso debido a efectos de la detonación de roca para el trazado del alcantarillado.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construcción de columnas.
Definición y construcción de un sistema de aguas lluvias en el sector.

## CONCEPTO TECNICO OPES

**FECHA:**
**FECHA VISITA:** Oct 23 de 1996
**BARRIO:** Juan Pablo II 3er sector (Puntual)
**LOCALIDAD:** Ciudad Bolivar
**LOCALIZACION:**
**REFERENCIA OPES:** Calle 67 Nº 186-18 Sur

**ZONIFICACION GEOTECNICA**

**A) TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Medio por deslizamiento

**B) JUSTIFICACION TECNICA:**

- Construccion de 1 piso, muros en buen estado, techo en eternit, servicios publicos basicos y via sin pavimento.
- Predio ubicado en una pendiente moderada sobre ~~unidades~~ ~~de~~ rocas Arenaceas de la Formacion Guadalupe
- No existen evidencias de movimientos de remocion en masa.
- Hundimiento del piso debido a efectos de la deforestacion de roca. para el trazado del desarrollado

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:**

1. Construccion de columnas
2. Retencion y construccion de un sistema de aguas lluvias en el sector

**NOMBRE:** Javier Pava Sanchez
**PROFESION:** Ingeniero Geologo
**MATRICULA No.:** 13223-49048

**FIRMA:**