Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, D.C.

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 173

FECHA DE SOLICITUD	:	DICIEMBRE 6 DE 1996
FECHA DE EMISION	:	ABRIL 7 DE 1997
ENTIDAD SOLICITANTE	:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL
BARRIO	:	EL TRIUNFO
LOCALIDAD	:	RAFAEL URIBE URIBE
UBICACION	:	TRANSVERSAL 14 BIS A No. 36-35 SUR
REF. OPES	:	OFICIO No. 6415

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO :

JUSTIFICACION TECNICA :

El lugar de estudio es el Salón Comunal del Barrio El Triunfo, el cual fue visitado por integrantes del equipo técnico de la OPES.
Se observó una construcción de 6 metros de frente por 12 metros de profundidad, constituido por dos plantas, construido en pórticos en concreto reforzado, los cuales garantizan la estabilidad de la construcción.
El terreno donde fue construido no tiene sistema de alcantarillado pluvial.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :

Se recomienda darle tratamiento al terreno en todo el sector construyendo alcantarillado de aguas lluvias definitivo.

NOMBRE :	PATRICIA PACHON BULLA
PROFESION :	INGENIERO CIVIL
MATRICULA No. :	2520258503
FIRMA :	